



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.
Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Орловскому району

Почтовый адрес: 347512, Ростовская область, п. Орловский, пер. Октябрьский, 8.

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99. Телефон: 8 (86375) 5-11-14 E-mail: 69gpn_rnd@mail.ru

п. Орловский

(место составления акта)

«19» марта 2021 г.

(дата составления акта)

«10» час. «00» мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 11

По адресу / адресам: Россия, Ростовская область, Орловский район, п. Красноамрейский, ул. Кирова, 37

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 11 от «26» февраля 2021 г. была проведена плановая

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

выездная проверка в отношении: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Красноармейская средняя общеобразовательная школа

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«__» __ 20__ г. с «__» час. «__» мин. до «__» час. «__» мин. Продолжительность «__» час. «__» мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 9 рабочих дней

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

по Орловскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): 10 час. 00 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)

«04» марта 2021 г. Гришина Л.В.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Дознаватель ОНД и ПР по Орловскому району УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Ростовской области, капитан внутренней службы Малимо-
нов Анатолий Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

директор МБОУ Красноармейской СОШ Гришина Людмила Владимировна, заместителей дирек-
тора по АХР Яковенко Сергей Григорьевич (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивиду-
ального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),

В ходе проведения проверки:

▪ **выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

Все сотрудники организации, осуществляющие охрану, контроль за работоспособностью и исправностью систем противопожарной защиты, на которых в рамках должностных обязанностей возложены полномочия по обнаружению пожара, организации эвакуации и принятия мер по его тушению первичными средствами, не обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. **п. 30. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1475)**

При размещении огнетушителей в столовой расстояние до возможного очага пожара составляет 30 метров, при необходимости не более 20 метров. **п. 2 ч. 1 ст. 6 Технический регламент о требования пожарной безопасности (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) п. 4.2.4 СП 9.13130.2009 ОГNETУШИТЕЛИ. Требования к эксплуатации.**

Не организована перекачка пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода (не реже 1 раза в год), не вносится информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. **п. 50 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1475)**

На первом этаже здания под лестничным маршем хранится технический инвентарь. **Абз. 2 п. 96 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1475)**

Пожарный гидрант установлен на трубопроводе противопожарного водопровода, диаметром 50 мм. **п. 2 часть 1 статья 6 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требования пожарной безопасности" (ред. от 27 декабря 2018 г. N 538-ФЗ). п.п. 1.1, 4.1, 8.10 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение.**

На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. **Абз. 3 п. 54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1475)**

Руководителем не в полном объёме осуществляется противопожарная пропаганда. **пп. 3 абз. 2 ст. 37 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».**


Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

▪ **выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):** -----


▪ **выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):** -----

▪ **нарушений не выявлено:** -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание № 11/ 1 / 1-7; об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 19.03.2021, с указанием срока устранения требований пожарной безопасности от 01.03.2022.

Подписи лиц проводивших проверку


(подпись)
«19» марта 2021 года
М.Д.П.*

Дознаватель ОНДиПР по Орловскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области –государственный инспектор Орловского района по пожарному надзору Малимонов Анатолий Александрович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ Красноармейской СОШ Гришина Людмила Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» марта 2021 года


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Оригинал данного документа расположен в ЭКНД № 49